

AL1

配电箱: 400X300X200)

$P_e = 2.4 \text{ kW}$ ,  $K_x = 0.8$

$P_{js} = 1.92 \text{ kW}$ ,

$\cos\phi = 0.8$ ,  $I_j = 2.92 \text{ A}$

HSMB-63/4P 25A

配电箱内配电箱ZPL-AP1引至  
ZR-YJV 0.6/1kV (5X6)

HSMB-63/2P 10A X	W02R-BYJ 0.45/0.75W 3X2.5 G20	L1, N, PE	N1	0.25 kW	变压器室照明电源
HSMB-63/2P 10A X	W02R-BYJ 0.45/0.75W 3X2.5 G20	L2, N, PE	N2	0.25 kW	变压器室照明电源
HSMB-63/2P 10A X	W02R-BYJ 0.45/0.75W 3X2.5 G20	L3, N, PE	N3	0.80 kW	中频炉配电室照明电源
HSMB-63/2P 10A X	W02R-BYJ 0.45/0.75W 3X2.5 G20	L1, N, PE	N4	0.35 kW	中频炉配电室照明电源
HSMB-63/2P 10A X		L2, N, PE	N5		备用
HSMB-63/2P 10A X		L3, N, PE	N6		备用

SPD 4.0 kA

3000V 400V 50Hz 2006  
2006年12月15日  
15/15/15